



Spółdzielnia Mieszkaniowa
„BUDOWLANI” w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Bema 32
tel. 89 627 13 41 fax. 89 627 13 42
REGON 000487628 NIP 743-000-47-77
rok założenia 1961

SM-DT / 6447 / 2023

Bartoszyce, dnia 08.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach w odpowiedzi na pytanie do przetargu z dnia 06.03.2023r. informuje:

1. Zamawiający wymaga posadowienia paneli fotowoltaicznych na połaci dachu z zastosowaniem konstrukcji wsporczej. W tym celu należy przeprowadzić odpowiednią analizę techniczną i wykonać obliczenia statyczne konstrukcji.
2. Nie dopuszcza się zastosowania grzałek elektrycznych.
3. Zamawiający wymaga wypełnienia odwiertów gruntowych wymienników ciepła betonem termoprzewodzącym.
4. Wymagany współczynnik SCOP powinien wynosić:
 - na potrzeby CWU nie mniej niż 3 przy temperaturze 55°C,
 - na potrzeby CO nie mniej niż 4 dla obliczeniowego obciążenia cieplnego budynku.
5. Średnie roczne zużycie energii cieplnej z ostatnich trzech lat wyniosło:
 - na potrzeby CWU 533GJ,
 - na potrzeby CO 702GJ.
6. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w zakresie kar umownych.
7. Należy wykonać odrębną instalację odgromową na potrzeby ochrony instalacji PV.
8. Wymagany parametr 70 °C powinien być osiągnięty na wyjściu na instalację CO bez wspomagania grzałkami elektrycznymi.

PRZEWAZANIE


Wojciech Sienkiewicz