

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia: Zmiana źródła ciepła w budynku przy ul. Bema 53 w Bartoszychach

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1 . Czy służby techniczne Spółdzielni potwierdziły możliwość posadowienia paneli fotowoltaicznych bezpośrednio na połaci dachu (płytach paneliowych)? Czy przewidywana jest konstrukcja wzmacniająca ?
- 2 . Czy Inwestor dopuszcza stosowanie grzałek elektrycznych w systemie w jakiegokolwiek postaci np. do wygrzewu higienicznego zbiornika na ciepłą wodę lub wspomaganie systemu grzewczego?
- 3 . Czy Inwestor będzie wymagał wypełnienia odwiertów betonem termoprzewodzącym?
- 4 . Jaki minimalny SCOP dla systemu pomp ciepła jest oczekiwany przez Inwestora na cele CO i CWU?
5. Jakie było zapotrzebowanie energii na cele CO i CWU w poprzednich latach?