

Pytanie do przetargu, które wpłynęło dnia 23.01.2023r:

Dotyczy: „Zmiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 53 w Bartoszycach. System ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oparty o gruntowe pompy ciepła pracujące w systemie rewersyjnym i instalację fotowoltaiczną.

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące załącznika nr7 pkt 1 ppkt 3.1. charakterystyka obiektu.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu zależy na osiągnięciu parametru 70 st. C. na wyjściu z pompy ciepła czy też na wyjściu na instalację?

Pytanie jest o tyle istotne, że przy zastosowaniu zbiornika buforowego, parametr wyjścia na instalację będzie wypadkową mieszającego się czynnika grzewczego z wyjścia z pompy ciepła i z powrotu z instalacji.